

Svarsblankett

Brandskyddsföreningen Sverige
115 87 Stockholm
Fax 08-662 35 07

Handläggare
Malin Comstedt
Tel 08-588 474 51
malin.comstedt@svbf.se

Senaste svarsdag

31 januari 2013

Remissbehandling av förslag till:

Arbetstitel
Brandskyddsföreningens rekommendation
Frångänglighet – utrymning för personer med
funktionsnedsättning

Vi godkänner det lämnade förslaget

- Ja
- Ja, med kommentarer
- Nej, med motivering nedan
- Avstår

Kommentarer/Motiv

Följande text bör finnas med i förord:

”Överensstämmelse med denna rekommendation medför inte i sig själv att krav eller skyldigheter enligt lag, förordning eller offentlig föreskrift automatisk uppfylls”

Vilket innebär att man inte som konsult eller byggherre blir av med ansvaret för att man följer en SBF rekommendation och det finns andra handböcker och publikationer som byggherren kan följa.

Skillnaden mellan BBR:s krav och SBF:s rekommendationer måste vara mycket tydligare. T.ex. så kan rekommendationerna ramas in eller på annat sätt markeras tydligt.

Mycket av det som rekommenderas är kostsamt och det är därför viktigt att skilja på krav och rekommendation.

Generellt ges dålig vägledning om utformning i praktiken.

Oklart vad referensen till BBR 8:2 avser då det gäller nödbelysning på sidan 25.

Nödbelysning anges som krav i punktlistan på sid 25.

Tvåvägskommunikation: Krav på telefon är kostsamt. Att sitta fast i en liten hiss går inte att jämföra med ett skyddat utrymme som är avskilt i EI 60.

Det saknas anvisningar om hur man ska utföra detta rent konkret. Hur bör lampor och kvittens se ut om man väljer att följa BBR och endast ha knappar? Hur ska strömförsörjning och kablar säkras? Hur många timmar ska man ha back up för?

Man bör skilja på larmknappar och larmknappar. Kan man kalla det för närvaroknapp och närvarolarm?

Sid 19, är handikapptoalett rätt benämning?

Avsnitt 6 är väldigt tunt och ger ingen vägledning.

Generellt sett så känns publikationen mer som en allmän information mer än en rekommendation.

Vidare så saknar vi vilka åtgärder SBF rekommenderar att man kan vidta i två-trevånings småhus.

BRA tycker det vore bra om rekommendationen gav

- (1) tydlig vägledning till hur man uppfyller minimikraven i BBR och annan relevant lagstiftning eftersom detta är rätt nytt,
- (2) rekommendationer på kloka tillägg som kan göras som egen ambition för att förbättra säkerheten och tryggheten för personer med funktionshinder.

Uppdelningen mellan dessa måste vara tydlig för att ”lekmän” ska klara av att använda publikationen som ett beslutsunderlag.

Bilagor bifogas

Svarslämnande företag/organisation	Kontaktperson
BRA Sveriges Brandkonsultförening	Johan Hallencreutz
Postadress	Telefon/E-post hallencreutz@fireab.se 070-3000070
	Datum 2013-01-16